



PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

VALIDO PER IMPIANTI TERMICI CON GENERATORI DI CALORE A COMBUSTIBILE SOLIDO, LIQUIDO, GASSOSO.

ALLEGATO B/1

BOLLINO ARANCIONE IMPIANTI CON Pn ≥35kW

- 1. Libretto di centrale: ASSENTE
- 2. Idoneità locale di installazione: NO/NON COMPILATO
- 3. Adeguate dimensioni aperture di ventilazione: NO/NON COMPILATO
- 4. Aperture di ventilazione libere da ostruzioni: NO/NON COMPILATO
- 5. Controllo assenza fughe di gas (solo per impianti a combustibile gassoso) : NO
- 6. Esame visivo delle coibentazioni: NON SODDISFACENTE
- 7. Esame visivo camino e canale da fumo: NON SODDISFACENTE
- 8. Valori analisi combustione: ASSENTI o incongruenti o non attendibili
- 9. Valore CO (ppm) (%): OMESSO o SUPERIORE A 1000 ppm o a 0,1 % Solo nei casi di combustibile liquido(gasolio, olio combustibile) o gassoso (gas, gpl))
- 10. Valore Bacharach (n): OMESSO o SUPERIORE AL VALORE LIMITE DI LEGGE solo per combustibile liquido
- 11. Valore rendimento di combustione (%): OMESSO o INFERIORE AL VALORE LIMITE DI LEGGE Solo nei casi di combustibile liquido(gasolio, olio combustibile) o gassoso (gas, gpl)
- 12. Depressione nel canale da fumo o pressione nel condotto di scarico fumo (Pa): > -3 Pa (solo per caldaie a tiraggio naturale e scarico in camino singolo o canna fumaria)
- 13. Ai fini della sicurezza l'impianto può funzionare: NO
- 14. Eventuali raccomandazioni (non rispetto dell'art. 5 comma 9 del DPR 412/93 e della UNI 7129 e totale assenza di termoregolazione)
- 15. Eventuali prescrizioni del manutentore



PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

VALIDO PER IMPIANTI TERMICI CON GENERATORI DI CALORE A COMBUSTIBILE SOLIDO, LIQUIDO, GASSOSO ALLEGATO B/2

BOLLINO ARANCIONE IMPIANTI CON Pn < 35kW

- 1. Libretto di impianto: assente
- 2. Idoneità locale di installazione: NO/NON COMPILATO
- 3. Adeguate dimensioni aperture di ventilazione: NO/NC/NON COMPILATO (*)
- 4. Aperture di ventilazione libere da ostruzioni: NO/NC/NON COMPILATO (*)
- 5. Pendenza corretta: NO
- 6. Sezioni corrette: NO
- 7. Curve corrette: NO
- 8. Lunghezza corretta: NO
- 9. Buono stato di conservazione: NO
- 10. PER APPARECCHIO A TIRAGGIO NATURALE: NON ESISTONO RIFLUSSI DEI FUMI DEL LOCALE: NO
- 11. PER APPARECCHIO A TIRAGGIO FORZATO: ASSENZA DI PERDITE DAI CONDOTTI DI SCARICO: NO
- 12. Controllo assenza fughe di gas (solo per impianti alimentati a combustibile gassoso): Negativa
- 13. Verifica visiva coibentazioni: NEGATIVA
- 14. Verifica efficienza evacuazione fumi: Negativa
- 15. Valori analisi combustione: assenti o incongruenti o non attendibili
- 16. Valore CO (ppm) (%):OMESSO o SUPERIORE A 1000 ppm o a 0,1 % Solo nei casi di combustibile liquido(gasolio, olio combustibile) o gassoso (gas, gpl)
- 17. Valore Bacharach (n): OMESSO o SUPERIORE AL VALORE LIMITE DI LEGGE solo per combustibile liquido
- 18. Valore rendimento di combustione (%):OMESSO o INFERIORE AL VALORE LIMITE DI LEGGE Solo nei casi di combustibile liquido(gasolio, olio combustibile) o gassoso (gas, gpl)
- 19. Tiraggio > -3 Pa (solo per caldaie a tiraggio naturale e scarico in camino singolo o canna fumaria)
- 20. Ai fini della sicurezza l'impianto può funzionare: NO
- 21. Eventuali raccomandazioni (Non rispetto dell'art.5 comma 9 del DPR 412 e della UNI 7129 e totale assenza di sistemi di termoregolazione)
- 22. Eventuali prescrizioni del manutentore
- (*) "Solo nel caso di generatori di tipo B installati all'interno di un locale cioè la voce "Idoneità del locale d'installazione" deve essere compilata con la croce su SI"

Per altre difformità non previste nell'allegato B sarà il manutentore ad inserirle eventualmente nelle prescrizioni.



PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

ALLEGATO B/3
BOLLINO ARANCIONE

PER GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CON APPARECCHI A POMPA DI CALORE IL BOLLINO ARANCIONE DEVE ESSERE APPLICATO SOLO NEI CASO DI:

- ASSENZA DI LIBRETTO DI IMPIANTO/CENTRALE
- EVENTUALI PRESCRIZIONI DEL MANUTENTORE